



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция за управление на водите  
Източнобеломорски район с център Пловдив

## СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Птицекланица				
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток - битово фекални и производствени отпадъчни води, след ЛПСОВ и дъждовни води				
Поречие	Река Марица				
Воден обект	Отводнителен канал, вливащ се в р. Мечка				
Водно тяло	BG3MA300R056				
Място на заустване	Географски координати на точката на заустване: N – 42° 04' 20,76      E – 25° 12' 40,98 Надморска височина – Н – 141,45м				
Местност, административно-териториална и териториална единица, ЕКАТТЕ	Гр. Първомай, кв. Дебър, имот №331019 общ. Първомай, обл. Пловдив 59080				
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср. дн.}} = 80\text{м}^3$ $Q_{\text{ср. год.}} = 20480\text{м}^3$				
Място/ места за мониторинг	Пункт №1 – на изход ЛПСОВ				
<b>ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ</b>					
ЗАУСТВАНЕ № 1	ПОКАЗАТЕЛИ		СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ		
			Честота на пробовземане	Вид на пробата	
Поток №1 смесен	Активна реакция рН	6,0-9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup>	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие	еднократна
	БПК <sub>5</sub>	25		на тримесечие	еднократна
	ХПК	100		на тримесечие	еднократна
Мазнини	5,0		на тримесечие	еднократна	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	До 6 /шест/ месеца от въвеждане в редовна експлоатация на реконструираната ЛПСОВ.				
Условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска изпускане на кръв при клане на птици в постъпващата в пречиствателна станция отпадъчна вода, както и да не се изхвърля кръв във водоприемника. 2. До въвеждането на ЛПСОВ в експлоатация да не се заустват отпадъчни води в повърхностния воден обект, а да се сключи договор с фирма, предаваща отпадъчните води на „В и К“ оператор. 3. Да се спазят предвидените мероприятия и срокове за изграждане на ефективно пречиствателно съоръжение, в съответствие с изискванията на ЗВ.				


4. Да се уведоми БДУВ ИБР - Пловдив и  
РИОСВ - Пловдив за въвеждането на ЛПСОВ  
в действие.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Булаир" № 26 или Централна поща, п.к. 307.



**АТАНАСКА ТУНТОВА**

*Директор на Басейнова дирекция за управление на водите  
в Източнореломорски район с център Пловдив*



Заличена информация на основание чл. 2  
от Закона за защита на личните данни.