



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Автомивка“, разположена на територията на УПИ-ХVII-41, търговия и услуги, кв. 3 по плана на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген - Кватернер - Пловдив - Пловдивския район“,
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-9/18.01.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на Обща алфа-активност (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е постигане на добро химично състояние по показател обща алфа-активност и предотвратяване на



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eard.bg; e-mail: bd_plovdiv@eard.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/13980/1411

	влошаването му, и недопускане на влошаване в количественото състояние на подземното водно тяло. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2023г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 е „лошо” - показатели на замърсяване са нитрати, фосфати, обща алфа-активност, сума трихлоретилиен и тетрахлоретилиен.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 40,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона Ø160мм. Околотръбното пространство в интервала 0,9-40,0м е запълнено със засипка от промит речен чакъл с диаметър на зърната 5-15мм., а в интервала 0,0-0,9м е изпълнена шахта. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 25,0-40,0 м. Устието на тръбния кладенец е оборудвано с потопяема помпа "GMAX", модел 4SRm214-0,75 с максимален дебит $Q_{\text{макс.}}=3.0 \text{ м}^3/\text{ч.}$ и напор $H=95-50\text{м.}$ Кладенеца е оборудван с водоизмервателно устройство "GIANOLA", модел SUPER DRY USF/15/20 с номер 22-100157. Измерването на СВН и ДВН в кладенеца ще се осъществява с електролот
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ-XVII-41, търговия и услуги, кв. 3 по плана на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 141,856 м</u> N 42°05'07,582" E 25°12'12,667"-Координатна система WGS84 X 459569.951 Y 9398955.807-Координатна система „1970”, височинна система Балтийска. X 4661173.186 Y 475469.565-Координатна система БГС 2005г.



ЕКАТТЕ	06447
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,08 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{макс.}} = 0,75 \text{ л/с. (до 0,11 ден.)}$ $Q_{\text{макс.}} = 2523,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $Q_{\text{мин.}} = 2523,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $S_{\text{макс. доп.}} = 0,47 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа-активност, естествен уран, сума трихлоретилен и тетрахлоретилен. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнo-бeлoмoрски вoди“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
 Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg
 стр. 3от3



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1379Q/1411