РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Сезонни оранжерии за зеленчуци”, разположени на територията на ПИ с идентификатор 36230.37.12, по КККР на село Караджалово, местност „Долния кайряк”, община Първомай, област Пловдив
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-64/25.02.2026г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2023 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013

	„Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина" е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 13,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона ∅160мм. Околотръбното пространство в интервала 0,0-13,0м е запълнено с гравийна засипка. Филтърната колона е разположена в интервала 5,0-13,0м. Кладенецът ще се оборудва с хоризонтална центробежна бензинова помпа „Хонда", модел КРН-1100 монтирана на кота терен със следните технически характеристики: Дебит Q = 18,3 л/с, (Q = 66,0 m3/h), Напор, H = 33,0 м, мощност P = 4,3 kW. След устието на сондажа ще се монтира водомер „Apator pfwogaz", Qмакс = 100,0 $м^3$/ч. Измерването на СВН и ДВН в кладенеца е посредством нивомер.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 36230.37.12, по КККР на село Караджалово, местност „Долния кайряк", община Първомай, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 234,53 м</u> N 42°06'43,4582" E 25°17'33,8528"-Координатна система WGS84 X 4598828.669 Y 9406375.391-Координатна система „1970", височинна система Балтийска. X 4664109.318 Y 482858.580-Координатна система БГС 2005г. 36230
Заявено водно количество за водовземане	**$Q_{пр.ср. год.}$ = 0,06л/с.** $Q_{пр.ср. ден.}$ = 0,12л/с. (за 200дни/год.-01.03-30.10) **$Q_{макс.}$ = 2,0 л/с.** (до 1½ч/д.) **$Q_{год.}$ = 2000,0 $м^3$/г.**(за 200дни/год.-01.03-30.10) **$Q_{год. мин.}$ = 1330,0 $м^3$/г.**

	S макс.доп.екс. = 0,60 м. при максимален дебит $Q_{макс.}$ = 2,0 л/с и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 4,20 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показатели: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа-активност, обща твърдост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, хидрокарбонати, карбонати, желязо, манган, калций, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий и живак. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

9.11.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov